

**Фактические показатели за 2015 год
по ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Саратовской области»**

Показатели	2015 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	153
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	1,46
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м ²	1,01
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м ²	0
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	166,723
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн	115,856
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн	0

Главный энергетик ОТЭИК ФКУ «ЦХиСО
ГУ МВД России по Саратовской области»



И.Н. Ильинов