

Фактические показатели

Показатели	2016 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	156,19
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	1,49
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м ²	1,3883
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м ²	0
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	158,01
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн	91,35
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн	0

Начальник котельной



Ф.М.Малюгин